

## 入札に関する質問、回答

工事名：池町川地下調節池（けやき通り）分水工築造工事（2工区）工事

掲載日	質 問	回 答
4/23	<p>1. 設計書の【参考】単価表、施工第0-095号の暗渠排水管の規格が波状管及び網状管、450～600mmとなっており、また参考図の護床工仮設計画図内、断面図のパイプ直径がφ1000と表記されています。どちらで積算すればいいでしょうか。</p> <p>2. 今回の修正公告で開札日が5月28日午後2時00分後直ちにと修正されていますが、同日10時00分からの開札の、池町川放水路流出施設築造工事（1工区）を落札した業者は、自動的に当該工事の入札は、無効になるのでしょうか。</p>	<p>1. 波状管の設置・撤去の手間はφ450～600mm、損料はφ1000mmで積算をお願いします。受注後、必要に応じて発注者と協議をお願いします。</p> <p>2. 本工事は落札者の重複に関する条件を付していないため無効にはなりません。なお、池町川放水路流出施設築造工事（1工区）の開札日については、令和6年6月11日に変更するため、修正公告を行います。</p>