

要領様式第9号（第4条第1項関係）

浄化槽工事検査報告書
(建設省告示区分第1の各号のもの)

	検査項目	チェック項目	適否		検査項目	チェック項目	適否
1	基礎	栗石、捨コン		15	接触材などの 変形、破損、固 定の状況	嫌気濾床槽の濾材および接触ば っ気槽の接触材に変形、破損は ないか	
2	底部	配筋、厚さ m m				しっかり固定されているか	
3	漏水試験	適、レベル				各装置に変形、破損はないか	
4	マンホール	荷重がかかる場合の材質は適当 か				しっかり固定されているか	
5	人槽表示	有無		16	ばっ気装置、逆 洗装置および 汚泥移送装置 の変形、破損、 固定および稼 働の状況	空気の出方、水流に片寄りはない か	
6	整地清掃	埋め戻し、水じめ、つき固め、 槽内清掃					
7	流入管渠及び 放流管渠の勾 配	汚物や汚泥の停滞はないか					
8	放流先の状況	放流口と放流水路の水位差が適 切に保たれ、逆流の恐れはない か		17	消 毒 設 備 の 変 形、破損、固定 の状況	消毒設備に変形、破損はないか	
9	誤接合などの 有無	生活排水が全て接続されている か				しっかり固定されているか	
		雨水や工場排水等の特殊な排水 が流入していないか				薬剤筒は傾いていないか	
10	升の位置およ び種類	起点、屈曲点、合流点および一 定間隔毎に適切な升が設置され ているか		18	ポンプ設備の 設置、稼働状況	ポンプ升に変形、破損はないか	
11	流入管渠、放流 管渠および空 気配管の変形、 破損の恐れ	管の露出などにより変形、破損 の恐れはないか				ポンプ升に漏水の恐れはないか	
						ポンプが2台以上設置されてい るか	
12	かさ上げの状 況	バルブ操作などの維持管理を容 易に行うことができるか				設計通りの能力のポンプが設置 されているか	
						ポンプの固定が十分行われている か	
13	浄化槽本体の 上部および周 辺の状況	保守点検、清掃を行にくい場 所に設置されていないか				ポンプの取り外しが可能か	
		保守点検、清掃の支障となる物 が置かれていないか		ポンプの位置や配管がレベルス イッチの稼働を妨げる恐れはない か			
		コンクリートスラブが打たれて いるか		防震対策がなされているか			
14	浄化槽本体の 水平の状況	水平が保たれているか		19	送風機の設置、 稼働状況	固定が十分行われているか	
						アースがなされているか	
放流先の経路と状況							
設置者に対する取扱説明							

検査月日及び検査項目番号

月 日		
月 日		
月 日		
月 日		
浄化槽設備士名		設備士免状交付番号