入札参加者　各位

6営設第203号
令和6年5月9日

福岡県建築都市部営繕設備課長

久留米高等学校部室棟改築工事　設計図書に関する質疑回答書

NO	図面番号	質　　疑	回　　答
1		A-16図ではホワイトボードの大きさが1800×900となっていますが、A-17・A-19図では	1500×900が正となります。
		1500×900となっています。	
		どちらが正しいでしょうか。	
2		A-25図の交通誘導員は北側仮設門扉側を常設、大型車両搬入時に正門側に増員と考えて	宜しいです。
		宜しいでしょうか。	
3		外壁の防火サイディングt=16ですが、グレードは中級品程度と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。