

【遊泳期間前】令和元年度海水浴場における放射性物質の水質モニタリング結果表

	(ふりがな) 海水浴場の名称	市町村名	測定値(ベクレル/L)						採水日	実施 主体
			表層			下層				
			放射性 ヨウ素	放射性 セシウム		放射性 ヨウ素	放射性 セシウム			
			I-131	Cs-134	Cs-137	I-131	Cs-134	Cs-137		
1	ふかえ 深江	糸島市	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.4)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.3)	4月25日	福岡県
2	けや 芥屋		検出されず (<0.5)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.4)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.4)	検出されず (<0.3)	4月25日	
3	おおぼる 大原	福岡市 西区	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	4月23日	福岡市
4	のこ 能古		検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	4月23日	
5	きゅうかむら 休暇村	福岡市 東区	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	4月23日	
6	かつま 勝馬		検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	4月23日	
7	しかのしま 志賀島		検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.6)	4月23日	
8	しんぐう 新宮	糟屋郡 新宮町	検出されず (<0.4)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.4)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.4)	検出されず (<0.4)	4月18日	福岡県
9	ふくま 福岡	福津市	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.4)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.4)	検出されず (<0.4)	4月18日	
10	みやじはま 宮地浜		検出されず (<0.5)	検出されず (<0.4)	検出されず (<0.4)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.4)	検出されず (<0.4)	4月18日	
11	つやざき 津屋崎		検出されず (<0.4)	検出されず (<0.7)	検出されず (<0.4)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.7)	検出されず (<0.4)	4月18日	
12	しらいしはま 白石浜		検出されず (<0.5)	検出されず (<0.7)	検出されず (<0.4)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.4)	検出されず (<0.4)	4月18日	
13	こうのみなと 神湊	宗像市	検出されず (<0.4)	検出されず (<0.4)	検出されず (<0.4)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.4)	4月11日	
14	かねざき 鐘崎		検出されず (<0.5)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.3)	検出されず (<0.4)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.4)	4月11日	
15	はつ 波津	遠賀郡 岡垣町	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.4)	検出されず (<0.3)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.4)	検出されず (<0.3)	4月25日	
16	あしや 芦屋	遠賀郡 芦屋町	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.4)	検出されず (<0.4)	検出されず (<0.4)	検出されず (<0.4)	検出されず (<0.4)	4月25日	
17	いわや 岩屋	北九州市 若松区	検出されず (<1)	検出されず (<1)	検出されず (<1)	検出されず (<1)	検出されず (<1)	検出されず (<1)	4月22日	
18	わいた 脇田		検出されず (<1)	検出されず (<1)	検出されず (<1)	検出されず (<1)	検出されず (<1)	検出されず (<1)	4月22日	
19	みのしま 蓑島	行橋市	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.6)	検出されず (<0.4)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.5)	検出されず (<0.3)	4月4日	福岡県
指針値※			—	10 Bq/L		—	10 Bq/L			

※指針値：環境省が「水浴場の放射性物質に関する指針(平成24年6月)」において示した水質の目安