日本庭園　循環設備系統図　1/600(A3)

（資料_9）

0　20 m

大池の循環水

大池の循環水

12号桝内に
循環ポンプ

12号桝

既設雨水管（φ300）内に
循環水管・電気管を敷設

西門

枯山水

首無しベンチ

オーバーフロー桝

下の池

64下の池
循環ポンプ

木橋

曲水

灯篭

57_12号桝内ポンプの
制御盤(タイマー制御)

70井水ポンプ
(使用していない)

PE管×2

72下の池ろ過器
(使用していない)

71下の池循環ポンプ
制御盤(管理事務
所でON・OFF)

66源水槽
(使用していない)

67活性炭ろ過器
(使用していない)

68除鉄ろ過器
(使用していない)

69井水処理操作盤
(使用していない)

66～70 井戸
除鉄・除ﾏﾝｶﾞﾝ設備
(使用していない)

冠木門

管理事務所

茶会館

茶室

待合

石積擁壁

公共下水マンホール

公共下水道
(合流式)

公共下水マンホール

公共下水マンホール

公共下水道
(合流式)

循環ポンプ
吐水口

灯篭

太鼓橋

越流堰

43給水設備

布落ちの滝

44ろ過器(撤去?:未確認)

公共下水マンホール

木橋

オーバーフロー桝

61水流ポンプ

木橋

清掃用ピット
(配置は想定)

上の池

63水流ポンプ

58～60上の池循環ポンプ
(滝ポンプ)

60

58

59

州浜

62水流ポンプ

四阿

石橋

石橋

四阿

46ろ過器(撤去?:未確認)

渓流の滝

45給水設備

48ろ過器(撤去?:未確認)

47給水設備

三段落ちの滝

受電設備

公共下水道
(合流式)

53上の池水処理操作盤
(使用していない)

54電灯分電盤

55上の池水中ポンプ
操作盤

56ろ過器
(使用していない)

上の池
ろ過器室

公共下水マンホール

公共下水道本管（合流式）