

	仕様書ページ 公募要領ページ等	質問内容	回答
1	公募仕様書 P5	PHSは外出時に持ち出すのか？運用方法を確認したい。	執務室内のみで利用します。 外出時、帰宅時は電源をOffにせず、不在職員のPHSを他の職員がピックアップする運用です。
2	その他	職員のPCは有線LANか無線LANか？	無線LANです。 複合機は有線LANです。(情報コンセントの移設は複合機のレイアウトに合わせて県が後日実施します。)
3	その他	電源やモニター、複合機、PC等の配線は今回の公募事業内に含まれるか？	公募事業内には含みません。 ただし、機器の設置は含みます。 その後、職員で電源などのケーブル類をつなぎます。
4	公募仕様書 P2	スプリンクラーの移設は可能か？	移設はできません。
5	公募仕様書 P2	窓側のファンコイルのメンテナンス時は前面を開けるか？	ご認識のとおりです。 ファンコイル側に什器を設置する場合は、前面のカバーを開けるスペースを確保するか、職員が動かせるものにする必要があります。 前面から吸気するため、吸気口をふさぐものの設置は避け下さい。
6	その他	コンセント位置など電源関係の情報を確認したい。	公募要領の問い合わせ先にお問い合わせください。 一般的なOA機器であれば、レイアウトに合わせてコンセントの位置を発注者側で工事いたします。
7	公募仕様書 P2	職員のPCとモニターの運用について確認したい。	・PCは、ノートパソコンで帰宅時は個人ロッカーに収納します。 ・現在使用しているモニターは引き続き利用します。 ・モニターは個人に紐付けず、着席時に都度PCを接続します。
8	その他	床のコンセント移設後に設置されている蓋は撤去可能か？	蓋を外した後でも同様にケーブルを保護する、蓋は原状復帰を可能にするため発注者が保管できる形であれば可能です。
9	その他	搬入口は1階か？地下か？	地下1階のサービスヤード2からの搬入を予定しています。 高さに3.5mの制限があります。
10	公募仕様書 P6 5(2)	不要什器の移動先はどこか？	地下1階のサービスヤード2付近の倉庫です。
11	公募仕様書 P5 ⑤	テレビに接続する同軸ケーブルの場所は？	廊下側に2か所あります。 ・新産業振興課の中小企業技術振興課側の柱 ・自動車水素産業振興課と企業立地課の間の柱
12	公募仕様書P5オプション③	PHSは在籍人数1人当たり1台か？	ご認識のとおりです。
13	公募仕様書 P6 5(2)	土日祝前日の18時以降は何時まで作業可能か？	事前の申請があれば、撤収時刻の規則はありませんが、作業員の安全には十分にご配慮ください。 また、職員が立ち合いますので、作業時間を明確にしたうえで職員と調整することになります。
14	その他	対象フロアの耐荷重は？	300kg/m ² です。