

(公印省略)
入札参加者 各位

7営設202号
令和7年 4月17日

福岡県建築都市部営繕設備課長

北九州高等学校第3棟大規模改造他機械設備工事 設計図書に関する質疑回答書

NO	図面番号	質 疑	回 答
1	M-14	渡り廊下3 SFE-WC3 の 機能を 有した機種が 見当たりません。ご指示ください。	設計図書の記載が誤りです。正しくは下記のとおりとなります。 正：#1 1/2 誤：#1 1/4
2	M-04	図中の 渡り廊下4の 下部の空間高さ 教えてください。	梁下まで約4,000mmです。