

# 多々良川流域下水道建設事業

多々良川浄化センター第2水処理紫外線消毒機械設備更新工事（3期）


発注図面

令和7年度

福岡県流域下水道事務所

# 目 录

[illegible]




凡 例  今回工事範囲を示す。

多々良川流域下水道建設事業			
工 事 名	多々良川浄化センター 第2水処理場外縁消濁機械設備更新工事 (3期)		
図 面 名	全	体	配 置 図
縮 尺	1/1200	番 号	PM-1
福岡県流域下水道事務所			

番号	機 器 名 称	仕 様	台 数		備 考
			全 体	今 回 設	
1	No. 1～3紫外線消毒装置	開水路浸漬型（低圧ランプ調光機能付） 20,600m <sup>2</sup> /日×約12.75kW	3	1	2 水平設置方式
2	No. 1～4 紫外線消毒装置流入ゲート	手動式鋼鉄製ゲート 1200W×600H	4	-	3
3	紫外線吊上装置	ギヤードトロリ付チェーンブロック 定格荷重 0.5ton	2	-	2





凡 例

記 号	名 称
—■—	砂ろ過水
⊗	散水栓 (40A)
⊙	散水栓 (20A)



注記  
[Red box symbol] : は今回工事範囲を示す。

多々良川流域下水道建設事業			
工 事 名	多々良川浄化センター 第2水処理紫外線消毒機械設備更新工事 (3期)		
図 面 名	第2水処理紫外線消毒設備フローシート (更新)		
縮 尺	NONE	番 号	PW-2
福岡県流域下水道事務所			




 : 着色部は今回工事範囲を示す。

多々良川流域下水道建設事業		
工事名	多々良川浄化センター 第2水処理装置外線消毒機械設備更新工事（3期）	
図面名	第2水処理装置外線消毒設備 平面断面図（更新）	
縮尺	1/100	番 号 PM-3
福岡県流域下水道事務所		

番号	機 器 名 称	仕 様	台 数		備 考
			全 体	撤 去	
1	No. 1紫外線消毒装置	低圧式(開水路型)時間最大汚水量(全体) 15,700m <sup>3</sup> /日×約12kW	-	2	2
2	No. 1～4 紫外線消毒装置流入ゲート	手動式鋼鉄製ゲート 1200W×600H	4	-	3
3	紫外線吊上装置	ギヤードトロリ付チェーンブロック 定格荷重 0.5ton	2	-	2
4	No. 2, 3紫外線消毒装置	開水路浸漬型(低圧ランプ調光機能付) 20,600m <sup>3</sup> /日×約12.75kW	3	-	水平設置方式


凡 例

記 号	名 称
— W —	砂ろ過水
⊗	散水栓 (40A)
⊙	散水栓 (20A)




注記  
[Red box] : は今回工事範囲を示す。


多々良川流域下水道建設事業			
工 事 名	多々良川浄化センター 第2水処理紫外線消毒機械設備更新工事 (3期)		
図 面 名	第2水処理紫外線消毒設備フローシート (撤去)		
縮 尺	NONE	番 号	PW-4
福岡県流域下水道事務所			



水路部 平面図 1/100



1階 平面図 1/100



A-A 断面図 1/100

注記

□ : 着色部は今回工事範囲を示す。

多々良川流域下水道建設事業			
工事名	多々良川浄化センター 第2水処理紫外線消毒機械設備更新工事 (3期)		
図面名	第2水処理紫外線消毒設備 平面断面図 (撤去)		
縮尺	1/100	番号	PM-5
福岡県流域下水道事務所			