

福岡県総務部財産活用課長

福岡県庁舎警察棟空調改修工事(第1工区) 設計図書に関する質問回答

No.	図面番号	質問	回答
1	設計図書	図面E-065 更新概要の1-2(3)警察棟2) に同軸ケーブル流用と記載がありますが、平面図では、同軸から光ケーブルへ更新となっております。同軸ケーブル流用でよろしいでしょうか。	図面E-065に記載の「同軸ケーブル流用」は誤記です。光ケーブルへの更新が正です。
2			
3			
4			
5			
6			

No.	図面番号	質問	回答
7			
8			
9			
10			