入札参加者　各位

7営設第1015号
令和7年7月7日

福岡県建築都市部営繕設備課長

（仮称）福岡県ワンヘルス棟大規模改造工事設計図書に関する質疑回答書

NO	図面番号	質　　疑	回　　答
1	積算数量書	積算数量書P78、エリア1 内装改修の「軽量鉄骨壁下地 開口部補強」及び「軽量鉄骨天井下地 開口	別紙明細については公表しておりません。開口部補強については、建築工事内訳書標準書式・同解説
	P78	部補強」の数量について、「1式」と記載されておりますが、明細を頂けますでしょうか。	にならい一式表示としております。
			なお参考として、壁下地開口部補強が約340箇所程度、天井下地開口部補強が約2050箇所程度
			を見込んでいます。
2	積算数量書	積算数量書P92、エリア1 内装改修の「移動書架移設」について既存書架のメーカー、品番等をご教示願います。	既存書庫のメーカー・品番は金剛株式会社の可動複式6連　有効6段 『TKZ376-237WMBR』です。
	P92		
3	積算数量書	積算数量書P92、エリア1 内装改修の「講堂 固定椅子」について参考メーカー、参考品番等をご教示	講堂 固定椅子の参考メーカーについては、図面A-21の参考メーカーリストをご確認ください。
	P92	願います。	
4	入札説明書	入札説明書 4工期について着工を「令和7年9月定例県議会に係る契約の効力発生の日から」と記載が	9月議会議決日が効力発生の日となりますが、今年度の9月議会スケジュールは未定である
		ありますが、具体的に共通経費の算出に用いる起算日はいつからと考えれば宜しいでしょうか。	ため、昨年度実績を参考に9月下旬頃で見込んでおります。