

回 答 書

令和7年 7月 18日

福岡県知事 殿

住 所
会 社 名
電 話 番 号
担 当 者

工 事 名 : 水巻中間幹線人孔工事

質問期限 : 令和7年8月4日 午後5時まで

質問事項	回答
1) 構造物とりこわし時、ドロップシャフト取付時、インバート施工時の上流部 HPΦ800 管並びに RPΦ1350 管の仮設水替え工法をご説明願います。	1) 構造物とりこわし・ドロップシャフト取付施工時は、蓮花寺ポンプ場から圧送されてくる汚水量を一時的な調整での水替えを想定しておりますが、正式には受注後の協議とします。 インバート施工時は、本工事費内訳書の仮設配管工での水替えを想定しています。

※提出方法及び注意事項

- ◆質問期限までに、「電子メール」又は「持参」の方法により、建築都市総務課契約室に提出してください。
- ◆電子メールの場合は、件名を「質問書(会社名)」とし、本様式を Word形式のまま添付してください。
電子メールアドレスは、[kensomu-keiyaku@pref.fukuoka.lg.jp] です。
※送信後に必ず着信の確認をしてください。 電話番号は、[092-643-3758] です。
- ◆質問事項ごとに番号を付けてください。