

入札参加者 各位

福岡県建築都市部営繕設備課長

糸島高等学校渡り廊下棟大規模改造工事(2期一4) 一般競争入札に関する質疑回答書

| NO | 図面番号 | 質 疑                                                                 | 回 答                                                                                         |
|----|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 現地   | 入札前に現地調査は可能でしょうか                                                    | 可能です。                                                                                       |
|    |      |                                                                     | 学校との調整が必要となるため、営繕設備課学校設計係まで連絡をお願いいたします。                                                     |
| 2  | A-01 | A01において仮設工事 枠組足場とありますがくさび緊結式足場としてもよいでしょうか                           | 仮設計画の変更については、監督員へ施工計画書を提出し、協議を行ったうえで、可否を決定いたします。                                            |
| 3  | A-01 | A01にて、仮設電気、仮設水道は利用できないとありますが、<br>子ブレーカー、子メーターを取付、使用させてもらうことは可能でしょうか | 原則、利用できませんが、学校との協議が整えば、子ブレーカー及び子メーターの取付・使用は可能です。<br>(前期工事では、工事用水は子メーター取付、工事用電力は外部から引き込みで対応) |
| 4  |      |                                                                     |                                                                                             |
| 5  |      |                                                                     |                                                                                             |