

(公印省略)
入札参加者 各位

7営設第1224号
令和7年7月28日

福岡県建築都市部営繕設備課長

大牟田高等技術専門校新築空調設備工事 設計図書に関する質疑回答書

NO	図面番号	質 疑	回 答
1	その他	今工事は再入札となっていますが、建築工事、電気工事は先行されて いるでしょうか。また、再入札でも工期末は変更無しでしょうか。	建築工事、電気工事は先行しています。 再入札でも工期末に変更は御座いません。
2	設計図書	機器表(2)特記事項にR32の漏洩対策として冷媒漏洩検知器、警報機、 M-12 冷媒遮断弁等の記載がありますが、その費用(材工共)は入札時積算数量表に 含まれているでしょうか。含まれている場合はその項目をご教示下さい。	M-11の機器はすべて対応。M-12の機器については、ビルマルチは対応必要。 漏洩対策の冷媒漏洩検知器、警報機、冷媒遮断弁の費用は含まれております。 なお、対策必要室・必要設備は、選定機器(製造者)によって変わる場合があり ますので、選定機器(製造者)に対応した見積として下さい。
3	設計図書	機器表(1)特記事項 18にZEB対応の記載がありますが、入札時に詳細が M-11 不明なため、消費電力を参考にしてメーカー最上位機種とすることで 対応してよろしいでしょうか。	良しとします。
4			
5			