

入札に関する質問、回答

公告日:令和7年7月4日 閲覧終了日:令和7年8月20日

工事名:農業水利施設保全対策事業 筑後川水系(三橋)地区 令和7年度起工第1号 用水ポンプ補修工事

質 問		回 答	
①	特記仕様書内の工事概要にて、主ポンプの口径が150mmとなっておりますが、口径の変更は可能でしょうか。	①	主ポンプの口径については、特記仕様書1-5 工事概要に記載のとおり150mmとし、口径の変更は考えておりません。