

回 答 書

令和7年8月1日

福岡県知事 殿

住 所
会 社 名
電話番号
担 当 者

工 事 名：都市計画道路久留米駅南町線 J R 跨線橋橋梁上部工工事（3 工区）

質問期限：令和7年9月1日 午後5時まで

質問事項	回答事項
1. 06_【参考資料】参考図面 におきまして、P 9 橋脚両側に電柱がございます。架空線（支線）が計画橋梁上を横断しておりますが、こちらは移設の予定（電柱および架空線）はありますでしょうか？	電柱および架空線については、P9-A2 径間の桁架設時は P10 橋脚付近、P8-P9 径間の桁架設時は P9 橋脚付近にトラッククレーンを据え付けるため工事に支障がないことから移設の予定はありません。

※提出方法及び注意事項

- ◆質問期限までに、「電子メール」又は「持参」の方法により、建築都市総務課契約室に提出してください。
- ◆電子メールの場合は、件名を「質問書（会社名）」とし、本様式を Word 形式のまま 添付してください。
電子メールアドレスは、[kensomu-keiyaku@pref.fukuoka.lg.jp] です。
※送信後に必ず着信の確認をしてください。 電話番号は、[092-643-3758] です。
- ◆質問事項ごとに番号を付けてください。