

回 答 書

令和7年8月27日

福岡県知事 殿

住 所
会 社 名
電 話 番 号
担 当 者

工 事 名 : 都市計画道路久留米駅南町線 J R 跨線橋橋梁上部工工事 (2 工区)

質問期限 : 令和7年9月1日 午後5時まで

質問事項	回答事項
<p>1. A1-P3 径間 架設要領図について、本工事では桁架設を夜間にて実施する予定となっております。昼間においても、架設用クレーンは側道上に在置できると考えてよろしいでしょうか。昼間に、架設用クレーンを側道上に在置できない場合、クレーンの待機場所はどのようにお考えでしょうか。</p> <p>加えて、昼間に架設用クレーンを側道上に在置できない場合、本工事は主桁が 33 本あり 1 日での架設が不可能であるため、「重量機械分解・組立」が複数回必要となりますが、設計変更の協議対象としていただけますでしょうか。ご教示願います。</p>	<p>夜間架設となるため、昼間は使用クレーンは A1 橋台背面に一時退避します。</p> <p>そのため、「重量機械分解・組立」の設計変更は行いません。</p>

※提出方法及び注意事項

- ◆質問期限までに、「電子メール」又は「持参」の方法により、建築都市総務課契約室に提出してください。
- ◆電子メールの場合は、件名を「質問書 (会社名)」とし、本様式を Word 形式のまま添付してください。
電子メールアドレスは、[kensomu-keiyaku@pref.fukuoka.lg.jp] です。
※送信後に必ず着信の確認をしてください。 電話番号は、[092-643-3758] です。
- ◆質問事項ごとに番号を付けてください。