

入札参加者 各位

7営設第1496号
令和7年9月1日

福岡県建築都市部営繕設備課長

(仮称)福岡県ワンヘルス棟大規模改造電気設備工事設計図書に関する質疑回答書

NO	図面番号	質 疑	回 答
1	設計図書	電気設備工事特記仕様書(GEN-004)には中央監視制御設備は改修項目に記載がありませんが 図面(E-009)入札時積算数量書(P-55,P-74)には資料があります。中央監視制御設備は本工事に 入りますか。	電気設備工事特記仕様書(GEN-004)の記載漏れです。 図面(E-009)の「1 システムブロック図」中にて太線で「本工事」と表している部分が本工事の 施工範囲となります。 入札時積算数量書(P-55,56、P-74)の内容については、誤りはありません。
2			
3			
4			
5			