

# 回答書

令和 7 年 8 月 28 日

福岡県知事 殿

住 所  
会 社 名  
電 話 番 号  
担 当 者

工 事 名：都市計画道路 久留米駅南町線 J R 跨線橋橋梁上部工工事（1 工区）

質問期限：令和 7 年 9 月 1 日 午後 5 時まで

質問事項	回答事項
<p>1, 01_金抜き設計書 本工事内訳書(金抜)の P17 について V カット目地 26mが Lv4 代価としてありますが、その下位代価として「シール材が 26.1m」「シール材 エポキシ樹脂が 16.3kg」の計上があります。誤りではないでしょうか。</p>	<p>1, 誤りではございません。 「シール材 26.1m」が施工費、「シール材 エポキシ樹脂」16.3kg が材料費となります。</p>
<p>2, 04_【参考資料】金抜単価表 第 34 号単価表について 登り栈橋工の供用月数及び設置高さをご教授いただけますか。</p>	<p>2, 第 34 号単価表の内訳は、下記のとおりです。 【P3 橋脚】 供用月数は、5.4 月、設置高さは、5.8m 【P4 橋脚】 供用月数は、5.4 月、設置高さは、6.3m 【P5 橋脚】 供用月数は、5.4 月、設置高さは、6.6m 【P6 橋脚】 供用月数は、5.4 月、設置高さは、6.6m 【P7 橋脚】 供用月数は、5.4 月、設置高さは、6.5m 【P8 橋脚】 供用月数は、5.4 月、設置高さは、5.9m</p>
<p>3, 現場状況について 計画橋梁西側の道路は、大型車両等を必要とする施工において、一時通行止めをお考えでしょうか。</p>	<p>3, 計画道路西側の道路は、桁架設時は夜間全面通行止め、その他施工時は、必要に応じて一時通行止めを予定しています。</p>

## ※提出方法及び注意事項

- ◆質問期限までに、「電子メール」又は「持参」の方法により、建築都市総務課契約室に提出してください。
- ◆電子メールの場合は、件名を「質問書(会社名)」とし、本様式を Word 形式のまま添付してください。  
電子メールアドレスは、[kensomu-keiyaku@pref.fukuoka.lg.jp] です。  
※送信後に必ず着信の確認をしてください。 電話番号は、[092-643-3758] です。
- ◆質問事項ごとに番号を付けてください。