

回 答 書

令和 7 年 8 月 28 日

福岡県知事 殿

住 所
会 社 名
電話番号
担 当 者

工 事 名：都市計画道路久留米駅南町線 J R 跨線橋橋梁上部工工事（3 工区）

質問期限：令和 7 年 9 月 1 日 午後 5 時まで

質問事項	回答事項
1, 01_金抜き設計書 P10 について 「受桝」と記載がありますが、受桝でしょうか。	1, 受桝の間違いです。
2, 04_【参考資料】金抜単価表 第 31 号単価表について 登り栈橋工の供用月数及び設置高さをご教授いただけますか。	2, 第 31 号単価表の内訳は、下記のとおりです。 【P8 橋脚】 供用月数は、4.4 月、設置高さは、6.1m 【P9 橋脚】 供用月数は、4.4 月、設置高さは、5.0m 【P10 橋脚】 供用月数は、4.4 月、設置高さは、3.8m 【A2 橋台】 供用月数は、4.4 月、設置高さは、2.7m
3, 06_【参考資料】参考図面について P10 橋脚－A2 橋台径間の架設時に、P10 橋脚付近にトラッククレーンを据え付けて桁架設を行う計画となっておりますが、現地を確認したところ P10 橋脚－A2 橋台に NTT 架空線がござ います。桁架設前までに移設の予定はございますか。	3, NTT 架空線は桁架設前に移設します。(NTT と協議済)
4, 現場状況について 計画橋梁西側の道路は、大型車両等を必要とする施工において、一時通行止めをお考えでしょうか。	4, 計画道路西側の道路は、桁架設時は夜間全面通行止め、その他施工時は、必要に応じて一時通行止めを予定しています。

※提出方法及び注意事項

- ◆質問期限までに、「電子メール」又は「持参」の方法により、建築都市総務課契約室に提出してください。
- ◆電子メールの場合は、件名を「質問書（会社名）」とし、本様式を Word 形式のまま添付してください。
電子メールアドレスは、[kensomu-keiyaku@pref.fukuoka.lg.jp] です。
※送信後に必ず着信の確認をしてください。 電話番号は、[092-643-3758] です。
- ◆質問事項ごとに番号を付けてください。