

入札参加者 各位

7営設第1496号-2  
令和7年9月3日

福岡県建築都市部営繕設備課長

(仮称)福岡県ワンヘルス棟大規模改造電気設備工事設計図書に関する質疑回答書

NO	図面番号	質 疑	回 答
1	E-32	構内交換設備 ・研究棟工事の電話交換機のメーカーはどこでしょうか。	・電話交換機は、令和7年7月4日に契約した「(仮称)福岡県保健環境研究所新築電気設備工事」で設置しますが、まだメーカーは決まっておりません。
2	E-036	テレビ設備 ・設計図の系統でレベル計算した結果、レベル不足でした。 系統図の見直しが必要になりますが、設計図通りで積算でよろしいでしょうか。	・入札に当たっては、設計図のとおりに積算してください。系統図の見直しについては、契約後の協議とします。
3	E-050	入退室管理設備 ・顔認証端末に×がしてあるため取り止めという事でいいかと思うのですが、 顔認証端末用の電源盤とHUB盤は実装になっております。 そのまま実装にて積算でよろしいでしょうか。 ・メディアコンバーター盤が数量表は2架になっており 系統図は4架になっておりますが、何架で積算すればよろしいでしょうか。	・設計図のとおり、電源盤とHUB盤は実装として積算してください。 ・図面どおり4架です。数量表では、47ページの「I エリア1、防犯・入退室管理設備」に2面、70ページの「II エリア2、防犯・入退室管理設備」に2面で、合計4面計上しています。
4			