

回 答 書

令和 7 年 9 月 2 日

福岡県知事 殿

住 所
会 社 名
電話番号
担 当 者

工 事 名 : 都市計画道路 久留米駅南町線 J R 跨線橋橋梁上部工工事 (1 工区)

質問期限 : 令和 7 年 9 月 1 日 午後 5 時まで

質問事項	回答事項
1. 内訳書 17 頁、遮音壁アンカーの数量について、「180m」となっておりますが、実施図面では、P3-P5 $40\text{m} \times 2 = 80\text{m}$ 、P6-P8 $40\text{m} \times 2 = 80\text{m}$ のため「160m」と考えられます。設計変更の対象となるのでしょうか。	1. 遮音壁アンカーの数量は「160m」になります。設計変更で対応します。
2. 内訳書 19 頁、登り栈橋について、「登り栈橋の供用日数」、「登り栈橋の高さ」をご教授願います。	2. 「登り栈橋の供用日数」、「登り栈橋の高さ」は、下記のとおりです。 【P3 橋脚】 供用月数は、5.4 月、設置高さは、5.8m 【P4 橋脚】 供用月数は、5.4 月、設置高さは、6.3m 【P5 橋脚】 供用月数は、5.4 月、設置高さは、6.6m 【P6 橋脚】 供用月数は、5.4 月、設置高さは、6.6m 【P7 橋脚】 供用月数は、5.4 月、設置高さは、6.5m 【P8 橋脚】 供用月数は、5.4 月、設置高さは、5.9m

※提出方法及び注意事項

◆質問期限までに、「電子メール」又は「持参」の方法により、建築都市総務課契約室に提出してください。

◆電子メールの場合は、件名を「質問書（会社名）」とし、本様式を Word 形式のまま 添付してください。

電子メールアドレスは、[kensomu-keiyaku@pref.fukuoka.lg.jp] です。

※送信後に必ず着信の確認をしてください。 電話番号は、[092-643-3758] です。

◆質問事項ごとに番号を付けてください。