

回 答 書

令和 7 年 9 月 2 日

福岡県知事 殿

住 所
会 社 名
電 話 番 号
担 当 者

工 事 名 : 都市計画道路久留米駅南町線 J R 跨線橋橋梁上部工工事 (3 工区)

質問期限 : 令和 7 年 9 月 1 日 午後 5 時まで

質 問	事 項
1. 内訳書 14 頁、遮音壁アンカーの数量について、「144m」となっておりますが、実施図面では、P8-A2 67m×2=m のため「134m」と考えられます。設計変更の対象となるのでしょうか。	1. 遮音壁アンカーの数量は、「144m」(72 x 2) となります。(図面 25 号の防護柵支柱位置参照)
2. 内訳書 16 頁、照明柱架台工 (施工費) について、施工歩掛をご教授願います。	2. 照明柱架台工 (施工費) は、一式見積りを徴収し、積算していることから公表できません。
3. 内訳書 18 頁、登り栈橋について、「登り栈橋の供用日数」、「登り栈橋の高さ」をご教授願います。	3. 「登り栈橋の供用日数」、「登り栈橋の高さ」は、下記のとおりです。 【P8 橋脚】 供用月数は、4. 4 月、設置高さは、6. 1m 【P9 橋脚】 供用月数は、4. 4 月、設置高さは、5. 0m 【P10 橋脚】 供用月数は、4. 4 月、設置高さは、3. 8m 【A2 橋台】 供用月数は、4. 4 月、設置高さは、2. 7m

※提出方法及び注意事項

- ◆質問期限までに、「電子メール」又は「持参」の方法により、建築都市総務課契約室に提出してください。
- ◆電子メールの場合は、件名を「質問書 (会社名) 」とし、本様式を Word 形式のまま添付してください。
電子メールアドレスは、[kensomu-keiyaku@pref.fukuoka.lg.jp] です。
※送信後に必ず着信の確認をしてください。 電話番号は、[092-643-3758] です。
- ◆質問事項ごとに番号を付けてください。