

入札参加者 各位

7営設第1629号
令和7年9月16日

福岡県建築都市部営繕設備課長

東筑高等学校プール棟大規模改造工事 設計図書に関する質疑回答書

NO	図面番号	質 疑	回 答
1	T-003	図面番号T-003改修工事特記仕様書(3)の6(3)-10.表示にて 室名札の記載がありますが内訳書に記載がありません。 どのように対応したらよいでしょうか。数量もご指示お願いします。	今回工事では新設はないものとします。
2	A-009 A-011 A-040	図面番号A-009及びA-011、A-040グレーチングの撤去及び新設について、 内訳書に記載がありません。また、平面詳細図と雑詳細図で寸法が異なっておりますので、ご指示ください。	グレーチングについては既存のままとします。
3	A-002 A-008 A-026～028 A-037	天井地下撤去後木野縁地下木毛セメント板厚み20の施工詳細の記載がありません 野縁取付はコンクリート釘打ちで良いですか(入札時積算数量書20×45@303記載) A-002仕上表天井高さとなります。 [A-002仕上表・A-008改修後断面図・改修後展開図天井高さ各図面違います。] 又仕上表A-002を正にする場合 木材(野縁受桟・野縁)の寸法指示(ふところ60) 野縁受桟取付要領・間隔(野縁受桟・野縁)指示・木毛セメント板取付ビス及びビス の指示願います。	別添を参照ください(送付ファイル名:質疑③天井納まり)
4	A-029 A-30 A-32	内部壁仕上CB見出し部の地下処理の上EP-G塗について、 図面上ブロック目地の記載ありませんが仕上にブロック目地が出ます。 ブロック目地の模様がでると考えますよいですか。	よろしいです。
5	A-004	プール特記事項(文部科学省 建築改修工事標準仕様書 平成28年版)記載 平成28年版記載は誤記と思われますが何年版でしょうか指示願います。 地下処理については設計図書「RB種」と記載 入札時積算数量書には「RA種」と記載されています。 設計図書 プール特記事項記載の地下処理「RB種」と考えてよいですか。	令和7年版としてください。 地下処理については「RA種」を正としてください。
6	A-006 A-035	スチール枠・格子の詳細図の記載がありません 枠の材料寸法・格子部の材料寸法及び間隔寸法・取付方法の指示願います。	別添を参照ください(送付ファイル名:質疑⑥スチール枠・格子詳細図)
7		塗膜防水 X-2密着工法について入札時積算数量書に地下処理はケレン・清掃のみの記載です。 地下調整費(C-1)は必要なしと考えてよいですか指示願います。	よろしいです。