

## 入札に関する質問、回答

公告日:令和7年8月18日 閲覧終了日:令和7年10月7日

工事名:湛水防除事業 大刀洗川・陣屋川流域地区 令和7年度起工第1号 新川排水機場電気設備工事

質 問		回 答	
①	特記仕様書第3章19. 内水位計につき、測定範囲「0～3m」との記載がございます。これに対して、図面番号6計装フローシートにおいては測定範囲が「0～5m」と記載されております。正式な測定範囲をご教示ください。	①	特別仕様書の測定範囲「0～3m」が正式な測定範囲となります。
②	特記仕様書第3章20. 外水位計につき、形式として「投込式」、測定範囲「0～4m」との記載がございます。これに対し、金抜設計書や図面においては「電波式」や「超音波式」、測定範囲も「0～10m」との記載がございます。正式な形式および測定範囲をご教示ください。	②	図面に記載の形式:「電波式」、測定範囲「0～10m」が正式です。 ※設計書については、積算基準の規格に“電波式”が無く、同じ非接触形である“超音波式”のシステム歩掛を代用していることから、外水位計据付工にて「超音波式」と記載しています。