

入札に関する質問、回答

公告日:令和7年8月28日 閲覧終了日:令和7年10月21日

工事名:湛水防除事業 大刀洗川・陣屋川流域地区 令和7年度起工第3号 新川排水機場ポンプ設備工事

質 問		回 答	
①	質問書に対する回答について(2025年9月19日発行分) 2025年9月19日に福岡県電子入札システムよりアナウンスがあった内容で主ポンプ用中継端子箱は主ポンプ付属品として本工事範囲と回答がありましたが、主ポンプ機側操作盤及び主ポンプ盤は別途工事(電気設備工事)範囲と考えてよろしいでしょうか。	①	・別途工事(電気設備工事)範囲と考えております。
②	主ポンプ基礎について 設計書内に『異形棒鋼(SD345:D13)』が明記されており、重量が1.15tとなっております。主ポンプ基礎は別途土木工事範囲ではなく、本工事範囲と考えてよろしいでしょうか。また鉄筋対象箇所としては、主ポンプ基礎の帯筋と考えてよろしいでしょうか。	②	・本工事範囲と考えております。 記載のある鉄筋重量1.15tですが、これは【鉄筋工】の施工単価ton当たり算出のための数量であり、設計書明細の計上数量はT単-1号内訳の0.019tonが設計数量です。 ・主ポンプ基礎の鉄筋と考えております。
③	現場施工着手可能時期について 別途発注工事との錯綜作業が想定されるため、現状で機械設備工事の現場着手可能時期をご教示願います。	③	・現状では令和8年11月中旬を現場着手可能時期として考えております。