

入札に関する質問、回答

公告日:令和7年8月28日 閲覧終了日:令和7年10月21日

工事名:湛水防除事業 大刀洗川・陣屋川流域地区 令和7年度起工第3号 新川排水機場ポンプ設備工事

質 問		回 答	
①	工事期間中、河川水が吸水槽内へ流入することが懸念されますが、吸水槽の仮締切は本工事範囲内でしょうか。もしくは、別途工事でしょうか。	①	仮締切は別途工事として計上しています。