

(公印省略)

入札参加者 各位

7営設1859号

令和7年10月7日

福岡県建築都市部営繕設備課長

新福岡県立美術館新築機械設備工事 設計図書に関する質疑回答書

NO	図面番号	質 疑	回 答
1	設計図書 C-003	工期について入札説明書には「令和 8 年 2 月定例県議会に係る契約の効力発生の日から令和 11 年 5 月 31 日まで」とありますが、設計図書 C-003 には「着工令和 8 年 4 月・竣工令和 10 年 9 月」と記載がございます。入札説明書の工期を正と考えてよろしいでしょうか。また、本工事の工程表はありますでしょうか。	工期については、入札説明書に記載のとおり「令和 8 年 2 月定例県議会に係る契約の効力発生の日から令和 11 年 5 月 31 日まで」です。また、本工事の工程表はありません。着手時期や完了時期等は現場説明書に記載がありますので、そちらをご確認願います。
2	設計図書 AC-002	密閉膨張タンクのタンク容量ですが、この数値は最大水量と考えてよろしいでしょうか。	「タンク容量」は、「最大水量(膨張量に圧力補正を行った数値)」になります。
3			
4			
5			