

入札参加者 各位

7営設第1879号
令和7年10月8日

福岡県建築都市部営繕設備課長

新福岡県立美術館新築工事設計図書に関する質疑回答書

NO	図面番号	質 疑	回 答
1	L-08	施設計画凡例における着色図面を受領することは可能でしょうか。 あるいは、CAD図を受領することは可能でしょうか。	入札時はpdfデータのみのお渡しとなります。受注者決定後に受注者のみCAD図をお渡しいたします。
2	L-11(1)	透水性洗出しコンクリートの種石：福岡県産砂利について、産地指定及び粒径の提示をお願いいたします。福岡県産砂利は、現在取り扱いが無く、福岡県産碎石と読み替えてもよろしいでしょうか。 砂利(丸みを帯びた石)だと、玉砂利になります(福岡県産は無し)。	産地は福岡県産の砂利を使用してください。粒径については5～15mm程度とします。 福岡県産碎石としてよろしいです。
3	L-08、11(5)	掲揚ポールについて、L-08ではH=10m、L-11(5)ではH=15mです。 いずれかご指示願います。また、ハンドル式ではなくロープ式の理解でよろしいでしょうか。	L-11(5)のH=15 mを正とします。 ハンドル式とします。
4	L-11(2)	スロープ階段において、モルタル1:3において白華防止混和材(マノール10%：セメントの)の記載がありますが、全モルタルについて共通事項でしょうか。スロープ階段のみでしょうか。	白華防止混和材の添加はスロープ階段部に限定した仕様です。その他のモルタルについては標準仕様としてください。
5	A-027-1,A-018 S-052	図面番号A-027-1「山留・構台計画図(1)・参考図」に記載されている山留杭の位置とA-018番台「矩計図(1)～(9)」に記載されている擁壁の位置を確認したところ、山留杭芯材面と擁壁面とのクリアランスが100mm程度となっています。一方、S-052図「擁壁断面表」にはW=300mmの どちらを正と考えればよろしいでしょうか。	構造図(S-052)正とします。