

(公印省略)
入札参加者 各位

7営設第1993号
令和7年10月20日

福岡県建築都市部営繕設備課長

新福岡県立美術館新築機械設備工事 設計図書に関する質疑回答書

NO	図面番号	質 疑	回 答
1	設計図書 AC-001	水冷ヒートポンプチラー(RS-1)の参考メーカーをご教示ください。	発注図どおりとし、特にメーカー指定は行っておりません。
2	設計図書 AC-003	VAV の機器特記事項に高気密仕様とありますがシャッター部の 高気密型は低騒音タイプには無いため、外部気密型と考えて よろしいでしょうか。	外部気密型とします。
3	設計図書 C-011	配管の管種について特記仕様書と C-011 とで一部相違が ございます。特記仕様書とC-011 両方に記載のある管種 については C-011 に記載の管種を正と考えてよろしいでしょうか。	C-011が正です。
4	設計図書 AC-004 AC-005	パッケアエアコンの機器特記事項に室外機を「耐塩害仕様」 とするとの記載がございませんがモジュールチラー同様、 室外機は耐塩害仕様と考えてよろしいでしょうか。	「耐塩害仕様」です。
5			