

入札参加者 各位

7営設第2002号
令和7年10月22日

福岡県建築都市部営繕設備課長

新福岡県立美術館新築工事設計図書に関する質疑回答書

NO	図面番号	質 疑	回 答
1	A-008-8 A-008-10 A-043-6	図面番号A-008-8「内部仕上表(7)」及びA-008-10「内部仕上表(9)」に記載されている収蔵庫①、②、③の壁の仕上げにおいて(H=1200まで杉無垢板張り)となっています。一方、A-043-6図「特別詳細図_収蔵庫(6)」にはH=1200まで杉無垢板張りの記載がありません。 A-008-8図及びA-008-10図を正と考えてよろしいでしょうか。	杉無垢板張り範囲についてはA-008-10図を正とします。
2	A-008-8、10 A-043-6	収蔵庫①②③の床下地について、仕上表(A-008-8、A-008-10)では床荷重1t対応、特別詳細図(A-043-6)では500kg/m2です。どちらが正でしょうか。 また、前室/収蔵庫②、③の鋼製下地の許容荷重は 収蔵庫②、③と同じとすることよろしいでしょうか。	いずれも1t対応とします。前室/収蔵庫②、③の鋼製下地の許容荷重も同様とします。
3	A-015-13 A-017-67	収蔵庫③の天井伏図(A-015-13)でCH3500とありますが、収蔵庫③の展開図(A-017-67)ではCHが8000と見て取れます。どちらが正でしょうか。	展開図(A-017-67)を正とします。
4			
5			