

入札参加者 各位

7営設第2016号
令和7年10月23日

福岡県建築都市部営繕設備課長

新福岡県立美術館新築工事設計図書に関する質疑回答書

NO	図面番号	質 疑	回 答
1	A-003-4	A-003-4 24その他2 にモックアップ施工の記載があります。 表の下に『施工見本として作成する』とありますが、施工見本とは、見栄えの確認ができれば良いということでしょうか。 否の場合、具体的な目的を御指示ください。	モックアップの目的としては見栄え（各所取り合いなどのディテール、素材の色等）の確認及び施工手順の検証を目的としています。
2			
3			
4			
5			