

入札に関する質問、回答

工事名：宝満川浄化センター水処理２系列最終沈殿池機械設備更新工事

掲載日	質 問	回 答
	汚泥浚渫、及び槽内の清掃作業は本工事の範囲外であり、維持管理者殿にてご対応いただけたと考えてよろしいでしょうか。	現在、槽内は処理水で満水にしており、汚泥浚渫は不要です。 なお、処理水排水後の槽内清掃作業は、本工事の範囲内です（間接工事費の共通仮設費・率として計上しています）。