

入札に関する質問、回答

工事名：宝満川浄化センター監視制御設備更新工事

掲載日	質 問	回 答
	【質問②】 E-18 配線系統図(2)について E-18 配線系統図(2)においては、データサーバから場外系監視制御装置(力武・馬市)に LAN ケーブルを配線するようになっておりますが、E-2 システム構成図(今回)上には記載がありません。 E-18配線系統図(2)とE-2システム構成図(今回)どちらが正しいのでしょうか。仮に、E-18配線系統図(2)が正とした場合は、データサーバ側に必要な仕様をご教示ください。	【回答②】 E-2 システム構成図(今回)を正としてください。LAN ケーブルの取り扱いは受注者と協議して決定します。