

(公印省略)  
入札参加者 各位

7営設2118号  
令和7年10月31日

福岡県建築都市部営繕設備課長

新福岡県立美術館新築機械設備工事 設計図書に関する質疑回答書

| NO | 図面番号                     | 質 疑                                                                                                                                                                   | 回 答                                                 |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1  | 設計図書<br>AC-501           | 茶会館のACP-2-1、ACP-2-2-1 は既設利用を行うとございますが、<br>新設するパッケージエアコンが既設と異なるメーカーとなった場合、<br>集中リモコン制御で機器のON/OFF は行えますが温度制御等は<br>出来なくなります。既設機器とメーカーを同じにする必要がある場合、<br>既設機器メーカーをご教示ください。 | 既設とメーカーを合わせる必要はありません。<br>※既設はダイキン工業になります。           |
| 2  | 設計図書<br>AC-007<br>AC-008 | 送風機類の機器表にて防振が全てSP となっております。<br>ストレートシロッコファンはゴムハンガー、シロッコファンは<br>スプリングパッドとの認識でよろしかったでしょうか。<br>違う場合は仕様をご教示ください。                                                          | ストレートシロッコファンは防振ゴム、片吸込シロッコファンはスプリング防振架台<br>とします。     |
| 3  | 設計図書<br>AC-501           | 機器表の特記に室内機(天井隠ぺいダクト接続型)の付属品に<br>ドレンアップキットが記載されておりますが、このタイプの<br>室内機にはドレンアップを付けることができません。<br>天井隠ぺいダクト接続型ではなく天吊ビルトインを見込むこと<br>としてよろしいでしょうか。                              | 天井隠ぺいダクト接続型でドレンポンプが標準搭載出ない場合は、<br>別置のドレンアップポンプとします。 |
| 4  |                          |                                                                                                                                                                       |                                                     |
| 5  |                          |                                                                                                                                                                       |                                                     |