

入札参加者 各位

7営設第2272号
令和7年11月17日

福岡県建築都市部営繕設備課長

新福岡県立美術館新築工事設計図書に関する質疑回答書

NO	図面番号	質 疑	回 答
1	A-003-2	床：塗膜防水(X-2)において、特記仕様書(2)で仕上塗料塗りが※カーと○シルバーの2種類適用となっておりますが、全てカー仕上と考えて宜しいでしょうか。 シルバー仕上と2種類必要な場合には使い分けを御指示下さい。	よろしいです。
2	A-003-2、022-1～45	床：大判タイル t=6.0において、タイル寸法が特記仕様書(2)では1200x600ですが、水廻り詳細図(1)～(45)では1500x750と相違します。 水廻り詳細図(1)～(45)を優先とし、1500x750と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
3	A-003-2、008-2～11、019-1～41、022-1～45	上記の質疑に伴い、特記仕様書(2)で大判タイルの施工箇所が床(美術館トイレ)と記載されておりますが、各階各室で指示のある大判タイル t=6.0においても各階平面詳細図より同仕様と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
4	A-003-3、008-2～11	床：タイルカーペット(A)の仕様・厚さ等において、各図面で下記の様に記載されておりますが、特記仕様書(3)及び内部仕上表(1)～(10)〈床欄〉を優先とし、タイルカーペット(A)の厚さはt=6.5と考えて宜しいでしょうか。 又、t=6.5の場合の参考メーカー及び品番を御指示下さい。 特記仕様書(3) --- t=6.5 内部仕上表〈床欄〉 --- t=6.5 内部仕上表〈参考メーカー①〉 --- サンゲツ(DT カゲトビカリ) / t=9.3 内部仕上表〈参考メーカー②〉 --- 東リ(エクスクローム5000特注) / t=9.5 内部仕上表〈参考メーカー③〉 --- 川島織物(アートバンク コアフロアAB1800-1) / t=9.0	内部仕上表〈参考メーカー①〉 --- サンゲツ(DT カゲトビカリ) / t=9.3を正とします。

