

注 記

1. 図中、特記なき配管・配線は下記図面参照のこと。

	VVF2.0~2C 保護管 (PF22)
	VVF2.0~3C 保護管 (PF22)

2. 特記なき埋設深さはGL-800とする。

3. 図中太線で示すものは撤去とし、薄線で示すものは既設とする。

4. 庭園灯の撤去、庭園灯籠のケーブル撤去を見込むこと。

