

入札参加者 各位

7営設第2259号
令和7年11月17日

福岡県建築都市部営繕設備課長

新福岡県立美術館新築工事設計図書に関する質疑回答書

NO	図面番号	質 疑	回 答
1	A-012	外部建具／4F屋根トップライトの下記ガラス範囲が、屋根伏図・矩計図と特別詳細・屋根伏図とで異なります。	宜しいです。
	A-018-1, A-018-3	屋根伏図・矩計図の範囲を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	
	A-034-1	■Y3通X8～X11間:W2550×D600程度 (屋根・矩計図:無、特別詳細図:有) ■Y2通 X11～X12間:W13500×D500程度 (屋根・矩計図:無、特別詳細図:有)	
2	A-016-6	内部建具／AW-105(スライディングウォール)の複層ガラス:8・6・8mmの内容は、FL8+A6+FL8と考えて宜しいでしょうか。 また、アルミ材の表面仕上は、FU(指定色フッ素樹脂 焼付塗装)と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。
3	A-011-3, A-016-14、 A-016-21、 A-019-15, A-019-18、 A-058-1	内部建具／SW-107(スライディングウォール)のW寸法が、建具表:W13020(6連)、特別詳細図SLW-6:W14270(7連)と異なります。 平面図・平面詳細図、建具キープランではW13000程度の6連扉ですので、建具表:W13020を正と考えて宜しいでしょうか。 御指示下さい。	宜しいです。
4	A-016-31, 058-2	内部建具／SLW-104(スライディングウォール)のW寸法が、建具表:W7080(1180×6)、特別詳細図SLW-4:W7160(1194×6)と 異なります。建具表:W7080(1180×6)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。
5	A-016-31, 058-2	内部建具／SLW-104(スライディングウォール)の面材仕上が、建具表仕上欄:AEP塗、姿図・特別詳細図SLW-4:ガラスと 異なります。ガラスを正と考えて宜しいでしょうか。また、ガラス種類はSW-107(スライディングウォール)に倣って、TMG厚 8.0mm+飛散防止フィルム貼りと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。

NO	図面番号	質 疑	回 答
6	A-016-31,058-2	内部建具／SLW-104(スライディングウォール)のパネル扉フレームの仕様は、スチール製+UU(焼付塗装)と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。
7	A-016-23,058-7	内部建具／SD-217(スライディングウォール収納)のW寸法が、建具表:W970、特別詳細図SLW-06:W830と異なります。建具表:W970を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。
8	A-016-23	内部建具／SD-217(スライディングウォール収納)の仕上がり、建具表仕上欄:UU(焼付塗装)、姿図:ペンキ下地ガラスクロスと異なります。 ペンキ下地ガラスクロスを正と考えて宜しいでしょうか。また、塗装種類はAEP塗と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。
9	A-016-26,058-4	内部建具／SLW-202(スライディングウォール)のW寸法が、建具表:W5000、特別詳細図SLW-02:W5105と異なります。建具表:W5000を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。
10	A-016-26,058-5	内部建具／SLW-204(スライディングウォール)のW寸法が、建具表:W12205、特別詳細図SLW-10:W12270と異なります。建具表:W12205を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。
11	A-016-26,058-5	内部建具／SLW-206(スライディングウォール)のW寸法が、建具表:W3968、特別詳細図SLW-04:W4010と異なります。建具表:W3968を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。
12	A-008-7,015-11、 016-26,058-1	内部建具／2F特別展示室③のSLW-203～207(スライディングウォール)のH寸法(天井高)が、建具表:H5000、特別詳細図:H5500と異なります。仕上表・天井伏図:H5000より、建具表:H5000を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。
13	A-016-22,016-23、 016-26,016-27,016-32、 058-8	内部建具／下記スライディングウォールの表面仕上がり、建具表と特別詳細図(8)とで異なります。建具表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ■建具表 SLW-101,102,103 …… AEP塗 ■建具表 SD-217, SLW-201 …… AEP塗 ペンキ下地ガラスクロス ■建具表 SD-216, SW-202～209,105 …… UU (ケレタ樹脂焼付塗装) ■特別詳細図(8) …… クロス貼り(内装工事)、造作貼り(内装工事)	宜しいです。

NO	図面番号	質 疑	回 答
14	A-016-29, 016-30, 022-1他	内部建具／トイレースの寸法が、建具表と水廻り詳細図(平面詳細・展開図)とで異なります。 水廻り詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。
15	A-016-29, 016-30	内部建具／トイレースのガラス扉:ファブリック合せガラス(博多織はさみ込み、強化ガラス8+8)を設置する、 トイレース建具符号は下記のように考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ■客用WC …… TB-101, 102, 103, 201, 202, 203, 204, 301, 302	宜しいです。
16	A-016-29, A-016-30	内部建具／トイレースの一般扉(ガラス扉以外)は、メラミン樹脂系化粧板(芯材ペーパーハニカム)と考えて宜しいでしょうか。 御指示下さい。	宜しいです。
17	A-016-29, A-016-30	内部建具／トイレースの仕切板・隔て板(扉以外)は、パネル:メラミン樹脂系化粧板、巾木:SUSt=1.0と考えて宜しいでしょうか。 御指示下さい。	客用WCに関してはファブリックガラスとし、バックWCはパネル:メラミン樹脂系化粧板、巾木:SUSt=1.0とします。
18	A-003-3, 016-6～016-9	特記仕様書(3)／メタルカーテンウォールの内容・仕様は、外部建具のSW建具(ガラスクリーン)に適用するものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。
19	A-016-22	内部建具／FSS-106・107の障子(シャッタースラット)はガラスクロスと記載ありますが、シートシャッターの事と考えて宜しいでしょうか。 御指示下さい。	材質:SUS/厚み:1.5の鋼製シャッターとします。
20	A-016-22, 016-23, 016-29	内部建具／FSS-301の障子(シャッタースラット)はSt-1.6とありますが、表面仕上が不明です。 他のシャッターに合わせて、SUS-1.6 HL仕上と考えても宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。