

入札参加者 各位

7営設第2375号  
令和7年11月25日

福岡県建築都市部営繕設備課長

### 新福岡県立美術館新築工事設計図書に関する質疑回答書

NO	図面番号	質 疑	回 答
1	A-111	矩計図(1)について、Y3通り基礎梁部分に断熱材の立下りの記載がありますが、他の基礎梁には記載がなく立下りの範囲が不明確です。立下りは不要と考えて宜しいでしょうか。必要であれば立下りの範囲を御指示下さい。	アートインフォメーションベースギャラリーのガラス開口部下部の基礎梁に断熱材の立下りを設けてください。
2	A-122	雑詳細図(1)受付カウンター(全体断面)において、傘用バーの表面仕上がりがPP素樹脂焼付塗装とありますが、FBt9×50はアルミ製と考えて宜しいでしょうか。	SUS製と考えてください。
3	A-208	屋根軒裏の仕上がりが不明です。外壁と同様の可とう形外装薄塗材Eと考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
4	A-208 A-211	雑詳細図において、外構床に側溝の記載がありますが、平面詳細図に記載が無く、設置範囲が不明です。L=4500で見込んで宜しいでしょうか。 また、側溝蓋の仕様及び側溝内仕上は下記の様に考えて宜しいでしょうか。 ・側溝蓋…スチール製ゲーティング 溶融亜鉛めっき仕上 W=260 ・側溝内仕上…防水モルタル金鑄仕上 W200×H200	L=4300で見込んでください。 ・側溝蓋:ステンレスグレーティング H=30 受枠共、溝幅200用 ・側溝内仕上:コンクリート直均し金鑄仕上 W200×H200