

入札参加者 各位

7営設第2347号
令和7年11月20日

福岡県建築都市部営繕設備課長

新福岡県立美術館新築工事設計図書に関する質疑回答書

NO	図面番号	質 疑	回 答
1	S-002	軽量コンクリートの適用範囲において、1F嵩上げコン等と記載ありますが、他棟含め、他の嵩上げコン、防水押えコンに関しても軽量コンクリートを適用すると考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。

NO	図面番号	質 疑	回 答
2		<p>以下項目のメーカー・品番を御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●卷付耐火被覆 ●耐火塗装 ●免震構造目地部耐火材 (A-038-6) ●塗膜防水 靴拭きマット下 ●塗膜防水 廚房床 ●塗膜防水 PS-EPS-DS床 ●塗膜防水 地下二重壁内排水溝 ●塗布防水 ケイ酸質系 C-U1 ●塗布防水 ホリマーセメント系 C-UP PB1 ●超速硬化ウレタン防水 ●段鼻ノンスリップ ステンレス製 W=35 ●防塵塗装 ●防油・防塵仕上 ●合成樹脂塗床 弹性ウレタン系 ●複合フローリングA ●黒板クロス ●不燃布クロス ●オーク不燃突板シート ●カラマツ不燃突板シート ●鋼製床組 ●OAフロア ●多機能硅酸カルシウム板 ●有孔多機能硅酸カルシウム板 ●耐火間仕切(片面GB-Ft=21.0+21.0) ●耐火間仕切(両面GB-Ft=12.5+12.5) ●耐火遮音間仕切(片面GB-Ft=21.0+21.0 GW充填) ●耐火遮音間仕切(両面GB-Ft=12.5+12.5 GW充填) ●ミニキッキン (A-022-51/FX-30) ●シャワーフース 0812タイフ (A-022-52/FX-35) ●視覚障害者用点字録(注意喚起・誘導) ●ヘーバーホルダー (A-022-46/FX-3) ●ベビーチェア (A-022-50/FX-27) ●折りたたみシート (A-022-50/FX-26) ●おむつ交換台B (A-022-51/FX-31) ●流し一体調乳器 (A-022-51/FX-32) ●間接照明付鏡 (A-022-52/FX-37) ●身障者手摺 L型 (A-022-46/FX-2) ●身障者手摺(A) 小便器用 (A-022-47/FX-8) ●身障者手摺(B) 小便器用 (A-022-47/FX-9) ●身障者手摺 洗面カウンター用 (A-022-52/FX-36) ●ピクチャーレール ●ピクチャーハンガー ●鍵箱 ●消火器 ●消火器ボックス ●コナーカート ●車止ブロック ●トップライトロールスクリーン (2・3Fメテ'イアウ'オイド) ●遮光カーテン (1F多目的ルーム) 	<p>参考メーカーは以下のとおりです。メーカーの記載がないものは適宜選定してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●卷付耐火被覆 →該当範囲無し。 ●耐火塗装 →SK化研同等 ●免震構造目地部耐火材 (A-038-6) →日本インシュレーション:めじたすけ同等 ●塗膜防水 靴拭きマット下 →適宜 ●塗膜防水 廚房床 →適宜 ●塗膜防水 PS-EPS-DS床 →適宜 ●塗膜防水 地下二重壁内排水溝 →適宜 ●塗布防水 ケイ酸質系 C-U1 →適宜 ●塗布防水 ホリマーセメント系 C-UP PB1 →適宜 ●超速硬化ウレタン防水 →適宜 ●段鼻ノンスリップ ステンレス製 W=35 →SUS FBw35 t6 ●防塵塗装→ABC商会:OAクリアーコート(ローラー塗布工法)、アイカ工業:ショリエースUコーティング工法フラット同等 ●防油・防塵仕上→適宜 ●合成樹脂塗床 弹性ウレタン系→ABC商会:ネオクリートLG/アイカ工業:アイピュールhardt AH工法/美州興産:ニートカラーU同等 ●複合フローリングA→昭和洋樽同等 ●黒板クロス→サンゲツ同等 ●不燃布クロス→川島織物: COTAIN WALL CW サンゲツ:サンウォールヘス同等 ●オーク不燃突板シート→ホクサン:サフトホワイトオーク同等 ●カラマツ不燃突板シート→ホクサン:サフトホワイトオーク同等 ●鋼製床組→桐井製作所、三洋工業、万協株式会社同等 ●OAフロア→桐井製作所、三洋工業、万協株式会社同等 ●多機能硅酸カルシウム板→双日建材、アイカ工業同等 ●有孔多機能硅酸カルシウム板→双日建材、アイカ工業同等 ●耐火間仕切(片面GB-Ft=21.0+21.0)→適宜 ●耐火間仕切(両面GB-Ft=12.5+12.5)→適宜 ●耐火遮音間仕切(片面GB-Ft=21.0+21.0 GW充填)→適宜 ●耐火遮音間仕切(両面GB-Ft=12.5+12.5 GW充填)→適宜 ●ミニキッキン (A-022-51/FX-30)→適宜 ●シャワーフース 0812タイフ (A-022-52/FX-35)→適宜 ●視覚障害者用点字録(注意喚起・誘導)→カ工業、第一機材、ユニオン同等 ●ヘーバーホルダー (A-022-46/FX-3)→CERA / ダブルベーバーホルダー CEA311T同等 ●ベビーチェア (A-022-50/FX-27)→TOTO / YKA16S同等 ●折りたたみシート (A-022-50/FX-26)→TOTO / グリップ付き折りたたみシート EWC500S同等 ●おむつ交換台B (A-022-51/FX-31)→Combi / ベビーシート OK21F同等 ●流し一体調乳器 (A-022-51/FX-32)→Combi 調乳用温水器CH22-3同等 ●間接照明付鏡 (A-022-52/FX-37)→適宜 ●身障者手摺 L型 (A-022-46/FX-2)→リライанс R 2207R 600x600(特注品)同等 ●身障者手摺(A) 小便器用 (A-022-47/FX-8)→TOTO / パブリック用手すり T115CU3R#NW1同等 ●身障者手摺(B) 小便器用 (A-022-47/FX-9)→TOTO / パブリック用手すり T115CU3R#NW1同等 ●身障者手摺 洗面カウンター用 (A-022-52/FX-36)→ Antonio Lupi / Fogliomoda63同等 ●ピクチャーレール→TAKIYA 70kg [t type] Picture Rail シルバー同等 ●ピクチャーハンガー→収蔵庫什器工事に含む ●鍵箱→適宜 ●消火器→適宜 ●消火器ボックス→ユニオン UFB-3F-2401-SIL 同等 ●コナーカート→適宜 ●車止ブロッカー→適宜 ●トップライトロールスクリーン (2・3Fメテ'イアウ'オイド)→SHY:ERF-FD B90x75(生地:平織リミディアム暗幕)同等 ●遮光カーテン (1F多目的ルーム) →SHY、ニチベイ、立川ロールスクリーン同等