

## 回 答 書

令和 7 年 11 月 13 日

福岡県知事 殿

住 所  
会 社 名  
電 話 番 号  
担 当 者

工 事 名：遠賀川中流浄化センター 水処理施設第3系列築造工事（1工区）

質問期限：令和 7 年 11 月 19 日 午後 5 時まで

質 問 事 項	回 答 事 項
1. PHC杭のプレボーリング工法では、掘削完了後セメントミルク充填を行い、杭建込みにおいて、杭頭までセメントミルクが充填されない処置が必要です。 内訳書及び単価表に明示されていませんが、設計上どのような考え方でしょうか。	1. 設計上考慮していなかったため、変更設計にて対応いたします。

### ※提出方法及び注意事項

- ◆質問期限までに、「電子メール」又は「持参」の方法により、建築都市総務課契約室に提出してください。
- ◆電子メールの場合は、件名を「質問書（会社名）」とし、本様式をWord形式のまま添付してください。  
電子メールアドレスは、[kensomu-keiyaku@pref.fukuoka.lg.jp] です。
- ※送信後に必ず着信の確認をしてください。 電話番号は、[092-643-3758] です。
- ◆質問事項ごとに番号を付けてください。