

入札参加者 各位

7営設第2454号
令和7年11月28日

福岡県建築都市部営繕設備課長

新福岡県立美術館新築工事設計図書に関する質疑回答書

NO	図面番号	質 疑	回 答
1	A-008-2	仕上表 特記事項 コンクリート表面強化材にカッター目地の記載がありますが、 ポリッシュの回数に関わらず必要と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。	よろしいです。
2	A-19-1,S-039	B1F X2A通り等、平面詳細図 RC壁ですが、構造図ではRC壁 H1550・2150迄です。 上部間仕切は防火区画の場合、耐火間仕切(両面GB-F12.5+12.5)、防煙区画の場合、 一般間仕切り(共にLGSは100形)と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。	よろしいです。
3	A-038-6	せっこうポート・RC間仕切壁 免震構造目地部耐火材がありますが、一般間仕切部分にも見込んでも宜しいでしょうか。 御指示下さい。	よろしいです。
4	A-19-1	B1F機械室階段はコンクリート製とし側面の仕上はコンクリート打放し補修 素地と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。	よろしいです。
5	A-08-2,017-2,017-14	仕上表 B1F表面強化材にポリッシュの記載のない部屋があります、 展開図 仕上表では記載がある部屋と無い部屋があります。無しと考へて宜しいでしょうか、御指示下さい。	ポリッシュ記載のない部屋については1回ポリッシュを見込んでください。

NO	図面番号	質 疑	回 答
6	A-008-2,017-6	B1F不感知対策室 壁仕上が、仕上表 AEP+GB-R、展開図 ECP面が「GB-R12.5・コンクリートフカシ20 素地です。 仕上表を正と考えて宜しいでしょうか、展開図正の場合、各下地毎の仕上の構成を御指示下さい。」	仕上表を正としてください。
7	A-018-6	B1F不感知対策室 天井 化粧せっこうボードとGWマットガラスクロス 2種類記載がありますが、 化粧せっこうボードがある為、GWマットガラスクロスは不要と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。	GWマット中止、断熱材吹き付けとします。
8	A-017-1	B1F消火ポンプ室 壁仕上が、W1・W2しかありませんが、柱型や二重壁上部のコンクリート面の仕上の記載が有りません。 コンクリート打放のままと考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。	よろしいです。
9	A-018-6,S-020	B1F機械室A 嵌上げコンクリートH150が、矩計図にありますが、構造伏図では、FL-10-S1の為スラブが下がっておりません。 構造伏図を正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。	よろしいです。
10	A-019-2	B1F駐車場 白線引きの幅が、記載寸法W100、平面詳細図寸法 W120・150であつたりします。 W100を正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。	よろしいです。
11	A-011-2	B1F駐車場 自動二輪置場 平面図 19台ですが、図示は16台分です。16台を正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。	よろしいです。

NO	図面番号	質 疑	回 答
12	A-008-2.017-7	B1F駐車場 防煙垂壁uuが仕上表にありますが、展開図では梁型兼用とある為、範囲が不明です。 断面詳細及び範囲を御指示下さい。	構造伏図S-022参照ください。大梁が全て垂れ壁として機能します。
13	A-017-7.S-039	B1F展開図 壁 EXP-Jの記載がありますがコンクリート立上りと位置が相違します。 免震構造目地部耐火材はコンクリートとLGSの取合部分に見込んで宜しいでしょうか、異なる場合、納まりを御指示下さい。	よろしいです。
14	A-017-7.037-2~3	B1F展開図 壁 EXP-J 柱型と壁との取合部分にあるものが、特別詳細図 免震エキスパンションジョイントに有りません。 使用・寸法を図示願います。 	A-037-4④を参照ください。
15	A-019-5	B1F駐車場 X5~6/Y4通り 壁 AEP+コンクリートとありますが、コンクリート壁は素地と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。	よろしいです。
16	A-008-2.019-5	B1F駐車場 壁 仕上表 GB-RT12.5 +ケイカル板T9に平面詳細図ですとAEPの記載が有ります。 AEPを見込んで宜しいでしょうか、御指示下さい。	よろしいです。
17	A-019-1	X4-5/Y6-6A PS/空調用の間仕切が不明です。LGS間仕切と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。	よろしいです。
18	A-021-3	鋼製床組下の断熱材t50は、現場発砲硬質ウレタンフォーム吹付t=50と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。	よろしいです。
19	A-021-3	1F県民ギャラリーの壁下地胴縁t20は、鉄骨胴縁口-20*20と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。	よろしいです。
20	A-015-8.017-31, 018-3.058-1	展開図・短計図で1F県民ギャラリーAのY1B通りに垂壁H=550がありますが、 天井伏図・スライディングウォール図では垂壁無しと食い違っています。 天井伏図を正と考えて宜しいでしょうか、垂壁が必要な場合、仕様・詳細を御指示下さい。	A-018-3を正としてください。LGS+GB-Rt12.5+12.5+AEPとします。
21	A-015-8.054-2	天井伏図のD2 プライドボックス(手動)の仕様・大きさは、W150+H150スチール=1.6+SOP塗装と考えて宜しいでしょうか。 御指示下さい。	よろしいです。