


冷媒管サイズ表		
記号	ガス管(φ)	液管(φ)
Ⓐ	12.7	6.4
Ⓑ	15.9	9.5
Ⓒ	19.1	9.5
Ⓓ	28.6	12.7

配管用支持架台リスト

記号	a 材	b 材	コンクリート基礎
Ⓐ	150×75×6.5×10×500L	150×75×6.5×10×200H	200×200×150H×2ヶ
Ⓑ	150×75×6.5×10×300L	150×75×6.5×10×200H	200×200×150H×2ヶ

鋼材の仕上は溶融亜鉛メッキ (HDZ 55) とする。



配管架台要領図 (N. S.)

- 注記1: 座敷系統の屋内機ACP-2-1-1は再利用とする。
注記2: 立礼席系統の屋内機ACP-2-2-1は更新、AC-2-2-2～2-2-3は新設とする。
注記3: 茶室系統の空調機ACP-3-1は新設とする。
注記4: 冷媒管、ドレン管及びリモコン配線(EM-CEE1.25□-2C(E25))は全て本工事にて新設する。
注記5: 屋内機と屋外機の渡り配線は、本工事とし冷媒管に共巻とする。