

入札参加者 各位

7営設第2517号
令和7年12月3日

福岡県建築都市部営繕設備課長

新福岡県立美術館新築工事設計図書に関する質疑回答書

NO	図面番号	質 疑	回 答
1	数量 A-021-15・18・19	11.入札時積算数量書において、P-157 金属工事 展示室壁空気層 角スット'40×50が計上されておりますが、標準詳細図(15)・(18)・(19)に記載のある鋼製下地チャンネル口50とし、仕様は図面通り口50×50と考えて宜しいでしょうか。 又、縦横のピッチを御指示下さい。	角スット'40×50とします。縦@1200横@450程度とします。