

(公印省略)  
入札参加者 各位

7営設第2622号  
令和7年12月24日

福岡県建築都市部営繕設備課長

筑紫総合庁舎空調改修機械設備工事 設計図書に関する質疑回答書

NO	図面番号	質 疑	回 答
1	M-7	・ドレン配管について	左記認識のとおりでよいです。
	～	各階機械室を貫通している縦管は、屋内一般(隠ぺい部)という認識でよいでしょうか。	
	M-12		
2			
3			