

508-25877-301

県道中間水巻線 頃末アンダーパス

道路排水設備保守点検業務委託

特記仕様書

福岡県県土整備部

北九州県土整備事務所

第1章 総則

1. 適用

本仕様書は、福岡県が発注する「県道中間水巻線 頃末アンダーパス 道路排水設備保守点検業務委託」に適用する。

2. 箇所

本業務の箇所は、遠賀郡水巻町頃末南1丁目である。

3. 内容

本業務の内容は、道路排水設備の点検設備を年に1回出水期までに行うものである。

4. 履行期間

本業務の履行期間は、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5ヶ年とする。

第2章 点検

1. 点検設備一覧

No.	機器名称	数量	単位	備考
道路排水設備（機械設備点検）				
1	排水ポンプ（φ200）	3	台	
2	配管、付帯設備	1	式	
3	制御盤（発電機、排水ポンプ）	1	式	
4	非常用発電機	1	台	

2. 点検方法

道路排水設備（機械設備点検）は、点検要領に基づいて、機械設備の装置・機器回転数、寸法、温度、異音等を目視、聴診、触診、計測・測定、管理運転等により異常、損傷の有無、点検要領で定められている管理値との比較、分析※を行い、点検表（記録）にとりまとめを行うこと。（※オイル等の簡易的な分析等）