

入札参加者 各位

7営設第3030号
令和8年1月30日

福岡県建築都市部営繕設備課長

福岡農業高等学校管理棟他内部改造他工事(2期-3)設計図書に関する質疑回答書

NO	区分	質 疑	回 答
1	現地	管理棟階段・エレベーター増築部に汚水管・電気ハンドホール等がありますが基礎工事に影響があれば迂回工事は電気・設備工事と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
2	図面A-42	視聴覚室壁は軽鉄下地w50+有効化粧合板となっていますが、有効化粧合板下地は木で行わなければ表面にビスが出ると思われますが木下地で行うと考えてよろしいでしょうか。	設計では、軽鉄下地w50の上、有孔化粧合板としております。 仕様の変更については、契約後に協議のうえ、可否を決定いたします。
3			
4			
5			