

(公印省略)
入札参加者 各位

7営設3039号
令和8年2月3日

福岡県建築都市部営繕設備課長

職員研修所給水改修機械設備工事 設計図書に関する質疑回答書

NO	図面番号	質 疑	回 答
1		システム・コア・サーバのメーカー名及び型式をご教授ください。	メーカー名:アズビル株式会社 型式:BCY56000W0120 となります。
2		入力モジュールのメーカー名及び型式をご教授ください。	メーカー名:アズビル株式会社 型式:RY5016S0000 I/Oモジュール となります。
3			
4			
5			