

(様式第4号)

質 疑 回 答 書

7営設第3195号
令和8年2月17日
福岡県建築都市部営繕設備課長

工事名:福岡農業高等学校管理棟他内部改造他電気設備工事(2期-3)

No.	区分	質 問	回 答
1	数量	16ページ他に、壁面補修(鋼版)とあります。 軽量スチールパネル5mm接着剤による設置で、よろしいでしょうか。	ビス止め設置となります。
2	数量	16ページ他、はつり工事の項目があります。 外壁以外で内部にコンクリート壁があれば、図面を、いただけないでしょうか。	E-17の凡例のとおり、コンクリート壁貫通補修の記号がある箇所が対象となります。 内部の壁も対象に入ります。