入札参加者　各位

7営設第3199号
令和7年2月18日

福岡県建築都市部営繕設備課長

小倉西高等学校普通教室棟大規模改造工事　設計図書に関する質疑回答書

NO	図面番号	質　　疑	回　　答
1	数量	内訳書（右上31））内装改修工事/ユニット及その他記載の	図面番号A-11～A-13に記載のとおり、32箇所すべて面付とします。
		室名札：アクリル樹脂 80×300 面付 持出し計32ヵ所　について、	材料はｱｸﾘﾙ樹脂製とします。
		①室名サインの仕様　②平付又は突出しが何か所　が不明です。ご教示願います	