（公印省略）

入札参加者　各位

令和8年3月19日
7県住第2517号

福岡県建築都市部県営住宅課長

県営壱岐団地第8工区建築工事　設計図書に関する質疑回答書

NO	図面番号	質　　疑	回　　答
1	設計図書	A-50の図ではユニットバスがRJV1216US（同等品）TOTOとなっていますが、	同等品であれば他のメーカーの製品でも支障ありません。
		同等品と書いてあるので、他のメーカーでも問題ないと考えてよろしいでしょうか？	落札後、監督員と協議を行ってください。
2	設計図書	A-02の5. その他に敷地面積がありますが、8工区の敷地面積が記載されていません、	5847.98㎡です。
		8工区の敷地面積はどのくらいあるのでしょうか？	
3	設計図書	A-02　6コンクリートのコンクリート材料では基礎・基礎梁が高炉セメントBとありますが、	よろしいです。
		内訳書通り普通コンクリートでもよろしいでしょうか？	A-02が誤記であり、本工事で高炉セメントB種の使用はありません。